

Rurociągi

- PE–HD / PN10 ø75
- PE–HD / PN10 ø63
- Przewód sterujący YKY 3*1,5mm²

Zraszacze z wbudowanym elektrozaworem

- Środkowy – pełnoobrotowy z gumową donicą TRITON–L TCVAC ø12; R 27m; 16m3/h; 5,5bar
- Boczny – sektorowy TRITON–L WVAC ø12; R 27m; 14m3/h; 5,5bar

PW – stacja podwyższenia ciśnienia instalacji zraszaczy w studni żelbetowej szczelnej ø2500, H=2,5m

ZR – żelbetowy zbiornik retencyjny magazynujący wodę do podlewania murawy długość 8m, szerokość 2,35m, wysokość 3,6m

Schemat połączeń sterownika



Przekrój wykopu w obrębie płyty boiska



Schemat zabudowy zraszacza środkowego

(zraszacz z gumową donicą – trawnik naturalny)



Schemat zabudowy zraszacza bocznego



Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59–930 Pieńsk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA BOISKA WRAZ Z INSTALACJĄ ZRASZANIA I INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ, BUDOWA TRYBUN, BUDOWA BUDYNKU WC, BUDOWA WIAT STADIONOWYCH, BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKÓW, UL. LUBELSKA, 34–470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKÓW

Tytuł rysunku:
INSTALACJA ZRASZANIA – RZUT

Inwestor: GMINA ZAKLIKÓW, UL. ZACHODNIA 15, 34–470 ZAKLIKÓW	Stadium: projekt budowlany	Skala: 1:400
	Data: 06.12.2019r.	Nr rys. 02–IS
Opracował: mgr inż. Katarzyna Troczka	Podpis:	
Nr uprawnień: 83/DOŚ/08		