



- Switche SWT wraz z zasilaczami umieścić wewnątrz masztów oświetleniowych w dodatkowych skrzynkach .
- Używać kabli żelowanych do ułożenia w ziemi z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym
- kamery na masztach oświetleniowych M połączyć ze switchami SWT1 i 2 żelowanym kablem UTP kat.6 PE, (przed switchami zainstalować zabezpieczenia przepięciowe)

LEGENDA

	Kamera zewnętrzna IP PoE 5MPx montowana na maszcie oświetleniowym (H~5m) - dane według zestawienia w opisie technicznym
NVR	Sieciowy rejestrator CCTV 24 kanałowy- dane według zestawienia w opisie technicznym
SWT...	switch 8xRJ45 PoE+ 100M, 2xSFP 1G
FTTH...	skrzynka zakończeniowa kabla światłowodowego
	Kabel zewnętrzny żelowany UTP kat.6
	Kabel światłowodowy - AR02 (SL-JH) 4x50/125 OM3 uniwersalny wzmocniony
	Kabel zasilający switche - YKY3x2,5

Inwestycja:
BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA, INSTALACJI MONITORINGU ORAZ ZASILANIA URZĄDZEŃ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKÓW, UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKÓW

Branża: elektryczna

Projektował:
mgr inż. Grzegorz Drelich

Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki,
59-930 Pieńsk, ul. Hutnicza 84, tel. 570 486 906,
amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA ZAKLIKÓW
UL. ZACHODNIA 15
37-470 ZAKLIKÓW

STADIUM: projekt budowlany
DATA: 31.01 2020
SKALA: %

NR RYS. E-401
ARKUSZ 1/1

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI CCTV