

① Oprawa JM-TS 2000W, parametry według opisu technicznego
② Oprawa JM-TS 2000W, parametry według opisu technicznego
③ Oprawa LED, parametry według opisu technicznego
④ Oprawa LED, parametry według opisu technicznego

Kabel YKY 5x6 relacji RG - maszty oświetleniowe - oświetlenie obw. O1 (100lx wschód)
Kabel YKY 5x10 relacji RG - maszty oświetleniowe - oświetlenie obw. O2 (100lx zachód)
Kabel YKY 5x10 relacji RG - maszty oświetleniowe - oświetlenie obw. O3 (200lx)
Kabel YKY 3x6 relacji RG - maszty oświetleniowe - oświetlenie terenu obw. O4
Kabel YKY 3x2,5 relacji RG - maszty oświetleniowe - sterowanie DALI

RG Projektowana rozdzielnica główna

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki, 59–930 Pieńsk, ul. Hutnicza 84, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA, INSTALACJI MONITORINGU ORAZ ZASILANIA URZĄDZEŃ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKÓW, UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKÓW

Tytuł rysunku:
PLAN OŚWIETLENIA – TEREN

Inwestor:
GMINA ZAKLIKÓW
UL. ZACHODNIA 15
37–470 ZAKLIKÓW

BRANŻA:	STADIUM:	SKALA:
elektryczna	projekt budowlany	1:500
	DATA: 31.01.2020	NR RYS. E–004

Projektował:	UPR. NR	PODPIS:
mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	