

Załącznik nr 6

Data	Godzina	Wydajność [m³/h]	Głębokość zwierciadła wody[m ppt]	Depresja [m]	pH [-]	Przewodność elektrolityczna właściwa [mS/cm]	Temperatura wody [°C]	Data	Godzina	Wydajność [m³/h]	Głębokość zwierciadła wody[m ppt]	Depresja [m]	pH [-]	Przewodność elektrolityczna właściwa [mS/cm]	Temperatura wody [°C]
I depresja								III depresja							
28.03.14	09:00	4,30	9,10	17,10	6,70	3,31	13,80		09:00	12,30	45,10	53,10	6,72	3,33	11,80
	10:00	4,30	13,80	21,80					10:00	12,30	49,80	57,80			
	11:00	4,30	14,12	22,12					11:00	12,30	51,40	59,40			
	12:00	4,10	14,21	22,21					12:00	12,30	53,10	61,10			
	13:00	4,10	14,25	22,25	6,71	3,32	13,90		13:00	12,00	54,30	62,30	6,71	3,32	11,90
	14:00	4,10	14,27	22,27					14:00	12,00	55,10	63,10			
	15:00	4,10	14,29	22,29					15:00	12,00	55,60	63,60			
	16:00	4,10	14,28	22,28					16:00	12,00	55,95	63,95			
	17:00	4,10	14,29	22,29	6,71	3,31	13,90		17:00	12,00	56,30	64,30	6,72	3,32	11,80
	18:00	4,10	14,30	22,30					18:00	12,00	56,60	64,60			
	19:00	4,10	14,29	22,29					19:00	12,00	56,90	64,90			
	20:00	4,10	14,30	22,30					20:00	12,00	57,20	65,20			
	21:00	4,10	14,30	22,30	6,70	3,32	13,80		21:00	12,00	57,40	65,40	6,72	3,31	11,8
	22:00	4,10	14,30	22,30					22:00	12,00	57,60	65,60			
	23:00	4,10	14,30	22,30					23:00	12,00	57,75	65,75			
29.03.14	00:00	4,10	14,30	22,30				31.03.14	00:00	12,00	57,90	65,90	6,71	3,32	11,90
	01:00	4,10	14,30	22,30	6,71	3,32	13,90		01:00	12,00	58,05	66,05			
	02:00	4,10	14,30	22,30					02:00	12,00	58,15	66,15			
	03:00	4,10	14,30	22,30					03:00	12,00	58,25	66,25			
	04:00	4,10	14,30	22,30					04:00	12,00	58,32	66,32	6,72	3,32	11,90
	05:00	4,10	14,30	22,30	6,70	3,31	13,90		05:00	12,00	58,40	66,40			
	06:00	4,10	14,30	22,30					06:00	12,00	58,45	66,45			
	07:00	4,10	14,30	22,30					07:00	12,00	58,50	66,50			
	08:00	4,10	14,30	22,30					08:00	12,00	58,55	66,55	6,72	3,32	11,80
II depresja															
	09:00	8,50	31,10	39,10	6,71	3,32	12,70		09:00	12,00	58,60	66,60			
	10:00	8,50	33,90	41,90					10:00	12,00	58,65	66,65			
	11:00	8,10	35,10	43,10					11:00	12,00	58,68	66,68			
	12:00	8,10	35,60	43,60					12:00	12,00	58,69	66,69	6,71	3,33	11,80
	13:00	8,10	35,85	43,85	6,72	3,33	12,60		13:00	12,00	58,70	66,70			
	14:00	8,10	36,05	44,05					14:00	12,00	58,70	66,70			
	15:00	8,10	36,20	44,20					15:00	12,00	58,71	66,71			
	16:00	8,10	36,30	44,30					16:00	12,00	58,72	66,72	6,71	3,33	11,80
	17:00	8,10	36,40	44,40	6,72	3,33	12,70		17:00	12,00	58,72	66,72			
	18:00	8,10	36,45	44,45					18:00	12,00	58,71	66,71			
	19:00	8,10	36,48	44,48					19:00	12,00	58,70	66,70			
	20:00	8,10	36,49	44,49					20:00	12,00	58,70	66,70	6,71	3,32	11,80
	21:00	8,10	36,50	44,50					21:00	12,00	58,70	66,70			
	22:00	8,10	36,51	44,51					22:00	12,00	58,70	66,70			
	23:00	8,10	36,50	44,50				01.04.14	00:00	12,00	58,70	66,70	6,72	3,33	11,90
30.03.14	00:00	8,10	36,51	44,51					01:00	12,00	58,70	66,70			
	01:00	8,10	36,51	44,51	6,71	3,32	12,70		02:00	12,00	58,70	66,70			
	02:00	8,10	36,50	44,50					03:00	12,00	58,70	66,70			
	03:00	8,10	36,50	44,50					04:00	12,00	58,70	66,70	6,71	3,32	11,80
	04:00	8,10	36,50	44,50					05:00	12,00	58,70	66,70			
	05:00	8,10	36,50	44,50	6,70	3,33	12,60		06:00	12,00	58,70	66,70			
	06:00	8,10	36,50	44,50					07:00	12,00	58,70	66,70			
	07:00	8,10	36,50	44,50					08:00	12,00	58,70	66,70	6,72	3,32	11,80
	08:00	8,10	36,50	44,50											